



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 2 63-64-90 E-mail: [rosppn@chel.surnet.ru](mailto:rosppn@chel.surnet.ru)  
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001  
ОКВЭД 75.11.12

18.02.2020 г. № 06/32-1/11

Законному представителю  
(руководителю) юридического лица,  
МБДОУ «ДС №463» г. Челябинска

г. Челябинск, ул. Пограничная, д.19 а  
454108

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарный надзор**

Я, Фёдоров В.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов- акта обследования по плановому выездному государственному надзору МБДОУ «ДС №463» г.Челябинска по адресу: г.Челябинск, ул.Пограничная, д.19 а, выявил нарушения ст.№17, 24 часть 1, 28 часть 1, 35 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю, в срок до 10.08.2021 года выполнить следующие мероприятия в основном здании:

1. Выполнить ремонт кровли здания с устранением видимых последствий протекания воды в помещения детского сада (п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
2. Обеспечить комплектование групп обще развивающей направленности с по количеству детей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, исходя из норматива полезной площади на одного воспитанника от 2,0 до 2,5 кв.м в зависимости от возраста детей (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
3. Обеспечить комплектование групп компенсирующей направленности с ТНР по количеству детей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, не более 10 человек в группах (п.1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
4. Обеспечить соблюдение нормативной вместимости учреждения по количеству детей, с учетом комплектования групп обще развивающей и компенсирующей направленности (п.4.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 часть 1 ФЗ №52);

5. Провести ревизию и частичный ремонт деревянных полов уличных игровых веранд в группах №3, 4, 5, 11 (п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
6. Устранить локальные дефекты асфальтового покрытия внутренних дорожек и проездов (п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
7. Провести косметический ремонт стен с удалением настенных обоев в спальне группы №3, игровых групп №1, 8, кабинете логопеда при группе №7, туалетах групп №4, 6, 11(п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
8. Обеспечить проведение ремонтно-восстановительных работ с ликвидацией видимых последствий подтопления стен и потолков от кровли и ливневой канализации в туалетах групп №5, 6, 7, 9 (п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
9. Провести замену части шкафов для хранения одежды детей в раздевалках групп №3, 4, 9, 11 (п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
10. Обеспечить комплектование санитарно-техническими приборами (умывальные раковины) туалеты групп ясельного возраста, в количестве не менее 3-х (п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
11. Обеспечить комплектование санитарно-техническими приборами (умывальные раковины и унитазы) туалеты групп младшего и среднего возраста, в количестве не менее 4-х (п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
12. До оформить индивидуальные отдельные кабинки для девочек и мальчиков с дверьми без запоров в туалетах групп №11, 12 (п.6.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
13. Обеспечить помещения прачечной, медицинского кабинета, туалетов ясельных групп резервными источниками горячего водоснабжения на период внеплановых отключений или аварийных ситуаций централизованных систем ХГВС (п.9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
14. Установить над зеркальными стенками в кабинетах логопедов софиты с изменяющимся углом наклона (п.10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
15. Заменить в варочном цехе пищеблока 2 разделочных стола из алюминия, имеющих глубокие дефекты поверхности (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

В срок до 30.12.2020 года:

16. Обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов и лабораторных исследований на приобретаемую партию песка (п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
17. Обеспечить соблюдение поточности чистого и грязного белья при организации стирки в прачечной (п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);



18. Провести косметический ремонт потолков с устранением видимых дефектов в туалетах групп №6, 8, 9, 10 (п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
19. Выполнить ремонт пола с заменой напольного линолеума в буфетной группы №5 (п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
20. Приобрести дополнительное количество столов в группу №10, в соответствии с списочным составом детей группы (п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
21. Провести выборочную замену детских стульев, имеющие дефекты конструкций, в группах № 3, 7 (п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
22. Оборудовать стационарные и передвижные учебные доски в группе №12 искусственным свечением в виде софитов (п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
23. Удалить из групп не используемые стеклянные аквариумы (п.6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
24. Приобрести дополнительное количество кроватей в спальню группы №5, в соответствии с списочным составом детей группы (п.6.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
25. Провести выборочную замену кроватей в спальне группы №1, имеющие дефекты конструкций (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
26. Укомплектовать паралоновые матрасы в группе №4 двумя сменными комплектами наматрасников (п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
27. Упорядочить раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и групп. Приобрести дополнительное количество хозяйственных шкафов достаточной вместимости (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
28. Провести замену светильников искусственного освещения в музыкальном зале, туалетах групп №4, 5 (п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
29. Обеспечить проведение ежегодной ревизии механической вентиляции на пищеблоке и прачечной, с проведением лабораторных испытаний на эффективность работы вентиляционных систем (п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
30. Оборудовать моечные раковины в буфетных групп №6, 8, 10 гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды (п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
31. Заменить часть кухонных кастрюлей из алюминия для доставки пищи в группах №2, 3 (п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
32. Заменить раковины для мытья столовой посуды, имеющие дефекты внутренней поверхности, в буфетных групп № 6, 9, 12 (п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

33. Провести коррекцию регламента непосредственной образовательной деятельности и дополнительного образования, в соответствии с утвержденным режимом дня воспитанников по группам (п.11.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
34. Обеспечить соблюдение режима дня воспитанников в части продолжительности суммарного времени прогулок в течение дня (п.11.5, п.11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
35. Обеспечить соблюдение режима дня воспитанников ясельных групп, в части продолжительности дневного сна не менее 3-х часов (п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
36. Обеспечить соблюдение регламента обязательных перерывов между занятиями не менее 10 минут для проветривания или проведения влажной уборки помещений (п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
37. Подключить пароконвектомат на пищеблоке к локальной системе вытяжной принудительной вентиляции (п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
38. Оборудовать сырой цех пищеблока умывальной раковиной с подводкой ХГВС для обработки рук персонала (п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
39. Обеспечить проведение качественной обработки инвентаря и оборудования пищеблока в процессе его эксплуатации (п.13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
40. Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья, согласно информации в товарно-сопроводительных документах от производителя (п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
41. Обеспечить строгое соблюдение правил и технологии приготовления блюд по технологическим картам (п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
42. Обеспечить сохранность суточных проб дневного рациона детей в течение 48 часов в холодильнике (п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
43. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на каждого воспитанника, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп (п.15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
44. До оформить имеющиеся технологические карты на блюда в соответствии с требованиями санитарных норм (п.15.5, приложение 7 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
45. Оформлять ведомость замены в ежедневном меню при замене блюд или рациона дня (п.15.8, приложение 14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
46. Исключить из рациона детского питания продукты и изделия не разрешенные к использованию в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе с искусственными ароматизаторами (п.14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);



47. Обеспечить 100% охват сотрудников МБДОУ профилактическими прививками, не имеющих медицинских отводов и противопоказаний (п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.35 ФЗ №52).

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, данное предписание имеет обязательную силу.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области к 31.12.2020 года, 10.08.2021 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя (руководителя) юридического лица МБДОУ «ДС №463 г.Челябинска»

Главный специалист-  
эксперт ОНГДиП

\_\_\_\_\_   
\_должность лица, уполномоченного  
осуществлять госсанэпиднадзор

  
\_\_\_\_\_   
подпись

В.В. Фёдоров

\_\_\_\_\_   
ФИО



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 463 г. Челябинска"  
454108, г. Челябинск, ул. Пограничная, 19 а, т. (351) 251 – 41 – 43


Информация о невыполненных предписаниях  
Управления Роспотребнадзора и Госпожнадзора

№ п/п	наименование ОО	предписание Роспотребнадзора	Срок выполнения	предписание Госпожнадзора	Срок выполнения
1	МБДОУ ДС № 463	№ 06/32- 1/11 дата 18.02.2020г.  1. Заменить раковины для мытья столовой посуды, имеющих дефекты внутренней поверхности, в буфетных групп № 6,9,12;  2. Оборудовать сырой цех пищеблока умывальной раковиной с подводкой ХГВС для обработки рук персонала.	до 30.12.2020г.	Предписаний, нет	-
2		№ 06/32- 1/11 дата 18.02.2020г.  1. Выполнить ремонт кровли здания с устранением видимых последствий протекания воды в помещения детского сада;  2. Провести ревизию и частичный ремонт деревянных полов уличных игровых веранд в группах № 5, 11;  3. Устранить локальные дефекты асфальтового покрытия внутренних дорожек и проездов;	до 11.08.2021г.		

Н.Н. Есина

	<p>4. Обеспечить комплектование санитарно-техническими приборами (умывальные раковины и унитазы) туалеты групп ясельного возраста, в количестве не менее 3-х;</p> <p>5. Обеспечить комплектование санитарно-техническими приборами (умывальные раковины и унитазы) туалеты групп младшего и среднего возраста, в количестве 4-х;</p> <p>6. До оформить индивидуальные раздевальные кабинки для девочек и мальчиков с дверьми без запоров и туалетах групп № 11, 12</p>			
--	--	--	--	--

Заведующий



Н.Н. Есина

Исполнитель - Е.А. Рыбакова, тел. 251-41-43

Информационный отдел  
и архив

10/11